



ITEM	DISCRIMINACAO	QUANT.	UNID.
01	ARMACAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	1	un
02	BRACADEIRA	3	un
03	POSTE DE CONCRETO DE SECAO CIRCULAR	1	un
04	CURVA 135° (MINIMO) ACO ZINCADO Ø 1 1/2"	1	un
05	ELETRODUTO ACO ZINCADO Ø 1 1/2" x 3.000mm	2x3	m
06	LUVA ACO ZINCADO Ø 1 1/2"	4	un
07	BUCHA PARA ELETRODUTO ACO ZINCADO Ø 1 1/2"	2	un
08	ARRUELA PARA ELETRODUTO ACO ZINCADO Ø 1 1/2"	1	un
09	CURVA 90° ACO ZINCADO Ø 1 1/2"	1	un
10	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO III (600x500x180mm)	1	un
11	PORTA METALICA EXTERNA DE 2 FOLHAS	1,60	m
12	ELETRODUTO PVC Ø 16mm x 3.000mm	2x3	m
13	CURVA 90° PVC Ø 16mm	3	un
14	LUVA PVC Ø 16mm	6	un
15	BUCHA PARA ELETRODUTO EM BAQUELITE	2	un
16	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE-ACO Ø 5/8" x 2.400mm	2	un
17	MANILHA DE BARRO Ø 250mm	2	un
18	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE - CABO	2	un
19	TERMINAL PARA CABO BITOLA 10mm²	1	un
20	CONDUTOR DE COBRE NU BITOLA 10mm²	3	m
21	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO BITOLA 10mm²	4,50	m
22	CONDUTOR DE COBRE ISOLACAO 750V BITOLAS 10,16,26 OU 36mm²	34,00	m
23	CHAVE SECCIONADORA DE 125A COM FUSIVEIS	1	cj

Nº.	DATA	REVISAO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERENCIA	NUMERO	NOTAS	EXECUTADO POR	DESENHO:	01/Set./2004	NICHO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, CAIXA DE MEDIÇÃO E SISTEMA ACOPLADO DE DOSAGEM DE CLORO E FLÚOR PLANTAS, CORTES E DETALHES	Nº 713/82
01	06/83	ALTERACAO DA TABELA							1 - COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS.				REV.: FOLHA	
02	02/86	INTRODUCAO DE CAIXA DE MEDIÇÃO (TARIFA 'A')							2 - DEVERA SEGUIR O PADRAO CPFL DE INSTALACAO ELÉTRICA.				06 ÚNICA	
03	05/86	ALTERACAO DE SOE PARA SAT												
04	06/83	COMPLEMENTACAO DA TABELA DA CX.DE MEDIÇÃO E CABO DE ENTRADA DE FORÇA												
05	09/89	INTRODUCAO DE CX.DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO												
06	09/04	INTRODUCAO DE SISTEMA DE DOSAGEM DE CLORO E FLUOR												



ESCALA: SEM ESCALAS